«ЭНЕКС» (Открытое акционерное общество)
**МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ**
ул. Вольная, д.13, г. Москва, 105118
*Т:* (495) 228-70-77, *Ф:* (495) 228-70-77 доб.130
mfuic@mfuic.ru, www.scpe.ru

Исх. № ГВ-158 от 28 января 2015 г.

На № _____ от _____ г.

Отзыв о качестве выполненных пуско-наладочных работ на блоках ст.№№8,9 Черепетской ГРЭС

115280, Москва, ул. Автозаводская, д.14
ОАО «ВТИ»

Генеральному директору
Реутову Б.Ф.

vti@vti.ru

**Уважаемый Борис Федорович!**

В объеме работ по договору №686 от 12.03.2010 г. и «Уточненного координационного план-графика выполнения инжиниринговых и пусконаладочных работ на оборудовании двух энергоблоков 225 МВт Черепетской ГРЭС», специалисты ОВХП ОАО «ВТИ» выполнили следующий объем работ.

1. Разработку технического проекта «Схема и технологический регламент предпусковой комбинированной очистки на основе полиаминов пароводяного тракта энергоблока 225 МВт Черепетской ГРЭС».
2. Авторское сопровождение рабочего проектирования и монтажа схем предпусковой комбинированной очистки на основе полиаминов пароводяных трактов энергоблоков ст.№№8,9 225 МВт Черепетской ГРЭС».
3. Предпусковую комбинированную очистку и пассивацию на основе полиаминов пароводяных трактов энергоблоков ст.№№8,9 225 МВт Черепетской ГРЭС».

Работы выполнены на высоком техническом уровне.

Пленки, созданные инновационным методом предпусковой паро-химической пассивации на основе полиаминов (ПХОПА) защитили пароводяные тракты энергоблоков ст.№№8,9 от процесса вторичной атмосферной коррозии до комплексного опробования на 4 месяца.

**Заместитель главного инженера** **Г.Е. Верховский**

*ИСП.* Верховский Г.Е.
*ТЕЛ.* 8(916)7348192
*e-mail verhovskiy@mfuic.ru*